

Anlagendaten

nächstes Wartungsdatum: **18.07.2003**

Name:.....Kniebel Hanno
 Straße:.....Von-Menzel-Str. 12
 Ort:.....Dissen
 Tel.:.....05421/2121

Anlagenkennnummer: 1

Information zum Standort

Achtung ! die Anlage befindet sich im DG. Der Schlüssel liegt beim Hausmeister

Bauteile

Komponente: Kessel	Hersteller: Brötje Leistung: Seriennummer:	Typ: Ecotherm Plus Baujahr: 2000
Kurzinfo: Achtung dieses ist ein Beispieltext. Dieser Text wurde unter Kurzinfo zu einem Bauteil hinterlegt. Über einen Entsprechenden Schalter bestimmen Sie, ob diese Zusatzangabe ausgedruckt werden soll oder nicht. Infos zu Wartungsarbeiten s. Berichte.		
Komponente: Steuerung	Hersteller: Ista Leistung: Seriennummer: 13258	Typ: XYZ Baujahr: 2000
Komponente: Boiler	Hersteller: Buderus Leistung: Seriennummer: 787952	Typ: Mix 1 Baujahr: 1999
Kurzinfo: Bezeichnungen dienen nur zur Veranschaulichung und sind nicht praxisgerecht		

Meßdaten Tabelle 1

Datum	Ab-Gas Temp.	Raum-Temperatur	Zug	Ruß ppm	CO2	Ab-Gas Verlust	
29.12.2002	20,00	20,00	20	20	20,0	20,0	

Meßdaten Tabelle 2

Datum	O ² -Gehalt	CO-Gehalt ppm	Winkel	Düsengr	Pumpendr	Düsendr.	
29.12.2002	20,0	20,0	20,00	20,00	20,00	20,0	

Detaillierte Wartungsdaten

Wartungsdatum	Anzahl	Artikel / Text
09.10.2002	1,00 Stück	Düse Düse erneuert, da verstopft. Brennraum gereinigt und Pumpendruck neu eingestellt. Anlage Probe laufen lassen, alles i.o
	1,00 Std	Montagestunde Techniker Müller
	1,00 Std	Montagestunde Azubi Schmidt
	29.12.2002	
29.12.2002	1,00 Std	Brennerausfall bedingt durch allgemeinen Stromausfall Techniker Meier
	1,00 Stck	Fahrkostenpauschale

Anlagendaten

Komponente: **Kessel**
Hersteller: Brötje
Typ: Ecotherm Plus
Seriennummer:
Baujahr: 2000




Abbildung ECOTHERM WTC

Abschluss-Text Zeile 1

Abschluss-Text Zeile 3